

MAJETKOVÁ EVIDENCE - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Identifikační číslo majetkové evidence: 7213-635987-49454561-4/1

1. Základní údaje

Název: ČOV Zlín

Lokalizace čistírny odpadních vod:

Název obce: Zlín

Kód: 585068

Název části obce: Malenovice

Kód: 412236

Název katastrálního území: Malenovice u Zlína

Kód: 635987

Čistírna odpadních vod určena pro (katastrální území):

Počet katastrálních území: 15

Názvy a kódy katastrálních území:

Zlín (635561), Kudlov (635898),

Jaroslavice U Zlína (635863), Prštné (636142),

Louky Nad Dřevnicí (636118), Malenovice U Zlína (635987),

Přiluky U Zlína (635812), Mladcová (636177),

*) Seznam se nevešel do vyhrazeného prostoru a pokračuje na konci dotazníku.

Příslušnost čistírny odpadních vod k systému kanalizace:

Samostatný = 0, místní = 1, skupinový = 2: 2

2. Vypouštění vyčištěných odpadních vod do vodního recipientu

Název vodního recipientu: Dřevnice

Identifikační číslo vypouštění odpadních vod: 521211

3. Obyvatelstvo

Počet obyvatel s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech odkanalizovaných na ČOV: 81143

Počet obyvatel připojených na ČOV: 79713

Počet ekvivalentních obyvatel připojených na ČOV: 73513

4. Technické údaje

Projektové parametry:

Projektovaná kapacita Qd (m³/den): 40000

Projektovaná kapacita (kg BSK₅/den): 12420

Projektovaná kapacita (ekvivalentní obyvatelé): 207000

Způsob čištění odpadní vody:

Mechanické: ne

Mechanicko-biologické: ano

Dočištění: ano

Odstranění dusíku: ano

Odstranění fosforu: ano

Jiné: ne

Jiné - název:

Kalové hospodářství:

Stabilizace (aerobní = 0, anaerobní = 1, žádné = 2): 1

Odvodnění kalu (strojný = 0, gravitační = 1, žádné = 2): 0

Úprava kalu: ne

Plynové hospodářství: ano

5. Ekonomické údaje

Výpočet ceny uvedených objektů podle orientačních ukazatelů (tis. Kč): 1022805

6. Vlastník čistírny odpadních vod

Jméno: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Typ osoby (fyzická=0, právnická=1): 1

Identifikační číslo (IČ), příp. datum narození: 49454561

Adresa:

Ulice: Tř. Tomáše Bati

č. orientační:

č. popisné: 383

Obec: Zlín

PSČ: 76049

Spojení:

Telefon: 577104619

Fax: 577158854

E-mail: vakzlin@mbox.cz

7. Vodoprávní úřad

Název a sídlo vodoprávního úřadu: Zlín

Číslo vodoprávního úřadu: 7213

Datum zpracování: 01.02.2012

Jméno zpracovatele: RNDr. Jana Kožíková

Místo zpracování: Zlín

*) Seznam katastrálních území, který se nevešel do vyhrazeného prostoru bloku "1. Základní údaje":

Tečovice (636029), Štípa (670146),

Lukov U Zlína (688975), Horní Ves U Fryštáku (635367),

Fryšták (635359), Dolní Ves (635341),

Kostelec U Zlína (670138)

MAJETKOVÁ EVIDENCE - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Identifikační číslo majetkové evidence: 7213-664341-49454561-4/1

1. Základní údaje

Název: ČOV Kašava

Lokalizace čistírny odpadních vod:

Název obce: Kašava

Kód: 585343

Název části obce: Kašava

Kód: 064343

Název katastrálního území: Kašava

Kód: 664341

Čistírna odpadních vod určena pro (katastrální území):

Počet katastrálních území: 1

Názvy a kódy katastrálních území:

Kašava (664341)

Příslušnost čistírny odpadních vod k systému kanalizace:

Samostatný = 0, místní = 1, skupinový = 2: 1

2. Vypouštění vyčištěných odpadních vod do vodního recipientu

Název vodního recipientu: Ostratka

Identifikační číslo vypouštění odpadních vod: 522091

3. Obyvatelstvo

Počet obyvatel s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech odkanalizovaných na ČOV: 915

Počet obyvatel připojených na ČOV: 813

Počet ekvivalentních obyvatel připojených na ČOV: 4095

4. Technické údaje

Projektové parametry:

Projektovaná kapacita Qd (m3/den): 958,9

Projektovaná kapacita (kg BSK5/den): 64,8

Projektovaná kapacita (ekvivalentní obyvatelé): 1200

Způsob čištění odpadní vody:

Mechanické: ne

Mechanicko-biologické: ano

Dočištění: ne

Odstranění dusíku: ano

Odstranění fosforu: ne

Jiné: ne

Jiné - název:

Kalové hospodářství:

Stabilizace (aerobní = 0, anaerobní = 1, žádné = 2): 1

Odvodnění kalu (strojný = 0, gravitační = 1, žádné = 2): 2

Úprava kalu: ne

Plynové hospodářství: ne

5. Ekonomické údaje

Výpočet ceny uvedených objektů podle orientačních ukazatelů (tis. Kč): 11087,4

6. Vlastník čistírny odpadních vod

Jméno: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Typ osoby (fyzická=0, právnická=1): 1

Identifikační číslo (IČ), příp. datum narození: 49454561

Adresa:

Ulice: Tř. Tomáše Bati

č. orientační:

č. popisné: 383

Obec: Zlín

PSČ: 76049

Spojení:

Telefon: 577104619

Fax: 577158854

E-mail: vakzlin@mbox.cz

7. Vodoprávní úřad

Název a sídlo vodoprávního úřadu: Zlín

Číslo vodoprávního úřadu: 7213

Datum zpracování: 01.02.2012

Jméno zpracovatele: RNDr. Jana Kožíková

Místo zpracování: Zlín

MAJETKOVÁ EVIDENCE - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Identifikační číslo majetkové evidence: 7213-635341-49454561-4/1

1. Základní údaje

Název: ČOV Fryšták-Žabárna

Lokalizace čistírny odpadních vod:

Název obce: Fryšták

Kód: 585211

Název části obce: Dolní Ves

Kód: 035343

Název katastrálního území: Dolní Ves

Kód: 635341

Čistírna odpadních vod určena pro (katastrální území):

Počet katastrálních území: 1

Názvy a kódy katastrálních území:

Dolní Ves (635341)

Příslušnost čistírny odpadních vod k systému kanalizace:

Samostatný = 0, místní = 1, skupinový = 2: 0

2. Vypouštění vyčištěných odpadních vod do vodního recipientu

Název vodního recipientu: Žabárenský potok (pravostr.přítok Fryštác. potoka)

Identifikační číslo vypouštění odpadních vod: 521251

3. Obyvatelstvo

Počet obyvatel s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech odkanalizovaných na ČOV: 125

Počet obyvatel připojených na ČOV: 100

Počet ekvivalentních obyvatel připojených na ČOV: 32

4. Technické údaje

Projektové parametry:

Projektovaná kapacita Qd (m³/den): 21,3

Projektovaná kapacita (kg BSK₅/den): 10,8

Projektovaná kapacita (ekvivalentní obyvatelé): 180

Způsob čištění odpadní vody:

Mechanické: ne

Mechanicko-biologické: ano

Dočištění: ano

Odstranění dusíku: ano

Odstranění fosforu: ano

Jiné: ne

Jiné - název:

Kalové hospodářství:

Stabilizace (aerobní = 0, anaerobní = 1, žádné = 2): 1

Odvodnění kalu (strojní = 0, gravitační = 1, žádné = 2): 2

Úprava kalu: ne

Plynové hospodářství: ne

5. Ekonomické údaje

Výpočet ceny uvedených objektů podle orientačních ukazatelů (tis. Kč): 2106

6. Vlastník čistírny odpadních vod

Jméno: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Typ osoby (fyzická=0, právnická=1): 1

Identifikační číslo (IČ), příp. datum narození: 49454561

Adresa:

Ulice: Tř. Tomáše Bati

č. orientační:

č. popisné: 383

Obec: Zlín

PSC: 76049

Spojení:

Telefon: 577104619

Fax: 577158854

E-mail: vakzlin@mbox.cz

7. Vodoprávní úřad

Název a sídlo vodoprávního úřadu: Zlín

Číslo vodoprávního úřadu: 7213

Datum zpracování: 01.02.2012

Místo zpracování: Zlín

Jméno zpracovatele: RNDr. Jana Kožíková

MAJETKOVÁ EVIDENCE - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Identifikační číslo majetkové evidence: 7211-783196-49454561-4/1

1. Základní údaje

Název: ČOV Vizovice

Lokalizace čistírny odpadních vod:

Název obce: Vizovice

Kód: 585939

Název části obce: Vizovice

Kód: 412210

Název katastrálního území: Vizovice

Kód: 783196

Čistírna odpadních vod určena pro (katastrální území):

Počet katastrálních území: 2

Názvy a kódy katastrálních území:

Vizovice (783196), Chrástěšov (653918)

Příslušnost čistírny odpadních vod k systému kanalizace:

Samostatný = 0, místní = 1, skupinový = 2: 1

2. Vypouštění vyčištěných odpadních vod do vodního recipientu

Název vodního recipientu: Lutoninka

Identifikační číslo vypouštění odpadních vod: 521241

3. Obyvatelstvo

Počet obyvatel s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech odkanalizovaných na ČOV: 4702

Počet obyvatel připojených na ČOV: 4446

Počet ekvivalentních obyvatel připojených na ČOV: 2384

4. Technické údaje

Projektové parametry:

Projektovaná kapacita Qd (m³/den): 1600

Projektovaná kapacita (kg BSK₅/den): 480

Projektovaná kapacita (ekvivalentní obyvatelé): 8000

Způsob čištění odpadní vody:

Mechanické: ne

Mechanicko-biologické: ano

Dočištění: ano

Odstranění dusíku: ano

Odstranění fosforu: ano

Jiné: ne

Jiné - název:

Kalové hospodářství:

Stabilizace (aerobní = 0, anaerobní = 1, žádné = 2): 1

Odvodnění kalu (strojní = 0, gravitační = 1, žádné = 2): 2

Úprava kalu: ne

Plynové hospodářství: ne

5. Ekonomické údaje

Výpočet ceny uvedených objektů podle orientačních ukazatelů (tis. Kč): 90000

6. Vlastník čistírny odpadních vod

Jméno: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Typ osoby (fyzická=0, právnická=1): 1

Identifikační číslo (IČ), příp. datum narození: 49454561

Adresa:

Ulice: Tř. Tomáše Bati

č. orientační:

Obec: Zlín

č. popisné: 383

PSČ: 76049

Spojení:

Telefon: 577104619

Fax: 577158854

E-mail: vakzlin@mbox.cz

7. Vodoprávní úřad

Název a sídlo vodoprávního úřadu: Vizovice

Číslo vodoprávního úřadu: 7211

Datum zpracování: 10.02.2012

Místo zpracování: Zlín

Jméno zpracovatele: RNDr. Jana Kožíková

MAJETKOVÁ EVIDENCE - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Identifikační číslo majetkové evidence: 7204-688576-49454561-4/1

1. Základní údaje

Název: ČOV Luhačovice

Lokalizace čistírny odpadních vod:

Název obce: Luhačovice

Kód: 585459

Název části obce: Luhačovice

Kód: 088579

Název katastrálního území: Luhačovice

Kód: 688576

Čistírna odpadních vod určena pro (katastrální území):

Počet katastrálních území: 3

Názvy a kódy katastrálních území:

Luhačovice (688576), Pozlovice (726885),

Podhradí U Luhačovic (726877)

Příslušnost čistírny odpadních vod k systému kanalizace:

Samostatný = 0, místní = 1, skupinový = 2: 2

2. Vypouštění vyčištěných odpadních vod do vodního recipientu

Název vodního recipientu: Luhačovický potok

Identifikační číslo vypouštění odpadních vod: 521691

3. Obyvatelstvo

Počet obyvatel s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech odkanalizovaných na ČOV: 5937

Počet obyvatel připojených na ČOV: 5815

Počet ekvivalentních obyvatel připojených na ČOV: 5781

4. Technické údaje

Projektové parametry:

Projektovaná kapacita Qd (m³/den): 8000

Projektovaná kapacita (kg BSK₅/den): 970

Projektovaná kapacita (ekvivalentní obyvatelé): 16170

Způsob čištění odpadní vody:

Mechanické: ne

Mechanicko-biologické: ano

Dočištění: ano

Odstranění dusíku: ano

Odstranění fosforu: ano

Jiné: ne

Jiné - název:

Kalové hospodářství:

Stabilizace (aerobní = 0, anaerobní = 1, žádné = 2): 1

Odvodnění kalu (strojní = 0, gravitační = 1, žádné = 2): 0

Úprava kalu: ne

Plynové hospodářství: ne

5. Ekonomické údaje

Výpočet ceny uvedených objektů podle orientačních ukazatelů (tis. Kč): 147987,84

6. Vlastník čistírny odpadních vod

Jméno: Vodovody a kanalizace

Typ osoby (fyzická=0, právnická=1): 1

Identifikační číslo (IČ), příp. datum narození: 49454561

Adresa:

Ulice: Tř. Tomáše Bati

č. orientační:

č. popisné: 383

Obec: Zlín

PSČ: 76049

Spojení:

Telefon: 577104619

Fax: 577158854

E-mail: vakzlin@mbox.cz

7. Vodoprávní úřad

Název a sídlo vodoprávního úřadu: Luhačovice

Číslo vodoprávního úřadu: 7204

Datum zpracování: 10.02.2012

Místo zpracování: Zlín

Jméno zpracovatele: RNDr. Jana Kožíková

MAJETKOVÁ EVIDENCE - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Identifikační číslo majetkové evidence: 7204-745341-49454561-4/1

1. Základní údaje

Název: ČOV Řetechov

Lokalizace čistírny odpadních vod:

Název obce: Luhačovice

Kód: 585459

Název části obce: Řetechov

Kód: 145343

Název katastrálního území: Řetechov

Kód: 745341

Čistírna odpadních vod určena pro (katastrální území):

Počet katastrálních území: 1

Názvy a kódy katastrálních území:

Řetechov (745341)

Příslušnost čistírny odpadních vod k systému kanalizace:

Samostatný = 0, místní = 1, skupinový = 2: 0

2. Vypouštění vyčištěných odpadních vod do vodního recipientu

Název vodního recipientu: levostranný přítok Ludkovického potoka

Identifikační číslo vypouštění odpadních vod: 523301

3. Obyvatelstvo

Počet obyvatel s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech odkanalizovaných na ČOV: 200

Počet obyvatel připojených na ČOV: 176

Počet ekvivalentních obyvatel připojených na ČOV: 171

4. Technické údaje

Projektové parametry:

Projektovaná kapacita Qd (m³/den): 50

Projektovaná kapacita (kg BSK₅/den): 30

Projektovaná kapacita (ekvivalentní obyvatelé): 150

Způsob čištění odpadní vody:

Mechanické: ne

Mechanicko-biologické: ano

Dočištění: ne

Odstranění dusíku: ano

Odstranění fosforu: ne

Jiné: ne

Jiné - název:

Kalové hospodářství:

Stabilizace (aerobní = 0, anaerobní = 1, žádné = 2): 0

Odvodnění kalu (strojní = 0, gravitační = 1, žádné = 2): 2

Úprava kalu: ne

Plynové hospodářství: ne

5. Ekonomické údaje

Výpočet ceny uvedených objektů podle orientačních ukazatelů (tis. Kč): 4955,5

6. Vlastník čistírny odpadních vod

Jméno: Vodovody a kanalizace

Typ osoby (fyzická=0, právnická=1): 1

Identifikační číslo (IČ), příp. datum narození: 49454561

Adresa:

Ulice: Tř. Tomáše Bati

č. orientační:

č. popisné: 383

Obec: Zlín

PSČ: 76049

Spojení:

Telefon: 577104619

Fax: 577158854

E-mail: vakzlin@mbox.cz

7. Vodoprávní úřad

Název a sídlo vodoprávního úřadu: Luhačovice

Číslo vodoprávního úřadu: 7204

Datum zpracování: 10.02.2012

Místo zpracování: Zlín

Jméno zpracovatele: RNDr. Jana Kožíková

MAJETKOVÁ EVIDENCE - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Identifikační číslo majetkové evidence: 7204-750077-49454561-4/1

1. Základní údaje

Název: ČOV Slavičín

Lokalizace čistírny odpadních vod:

Název obce: Slavičín

Kód: 585751

Název části obce: Hrádek na Vlárské dráze

Kód: 150070

Název katastrálního území: Hrádek na Vlárské dráze

Kód: 750077

Čistírna odpadních vod určena pro (katastrální území):

Počet katastrálních území: 2

Názvy a kódy katastrálních území:

Slavičín (750085), Hrádek Na Vlárské Dráze (750077)

Příslušnost čistírny odpadních vod k systému kanalizace:

Samostatný = 0, místní = 1, skupinový = 2: 1

2. Vypouštění vyčištěných odpadních vod do vodního recipientu

Název vodního recipientu: Říka

Identifikační číslo vypouštění odpadních vod: 521591

3. Obyvatelstvo

Počet obyvatel s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech odkanalizovaných na ČOV: 5985

Počet obyvatel připojených na ČOV: 5934

Počet ekvivalentních obyvatel připojených na ČOV: 3977

4. Technické údaje

Projektové parametry:

Projektovaná kapacita Qd (m3/den): 1840

Projektovaná kapacita (kg BSK5/den): 483

Projektovaná kapacita (ekvivalentní obyvatelé): 8045

Způsob čištění odpadní vody:

Mechanické: ne

Mechanicko-biologické: ano

Dočištění: ano

Odstranění dusíku: ano

Odstranění fosforu: ano

Jiné: ne

Jiné - název:

Kalové hospodářství:

Stabilizace (aerobní = 0, anaerobní = 1, žádné = 2): 1

Odvodnění kalu (strojní = 0, gravitační = 1, žádné = 2): 2

Úprava kalu: ne

Plynové hospodářství: ne

5. Ekonomické údaje

Výpočet ceny uvedených objektů podle orientačních ukazatelů (tis. Kč): 83200

6. Vlastník čistírny odpadních vod

Jméno: Vodovody a kanalizace

Typ osoby (fyzická=0, právnická=1): 1

Identifikační číslo (IČ), příp. datum narození: 49454561

Adresa:

Ulice: Tř. Tomáše Bati

č. orientační:

č. popisné: 383

Obec: Zlín

PSČ: 76049

Spojení:

Telefon: 577104619

Fax: 577158854

E-mail: vakzlin@mbox.cz

7. Vodoprávní úřad

Název a sídlo vodoprávního úřadu: Luhačovice

Číslo vodoprávního úřadu: 7204

Datum zpracování: 10.02.2012

Místo zpracování: Zlín

Jméno zpracovatele: RNDr. Jana Kožíková

MAJETKOVÁ EVIDENCE - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Identifikační číslo majetkové evidence: 7209-776319-49454561-4/1

1. Základní údaje

Název: ČOV Valašské Klobouky

Lokalizace čistírny odpadních vod:

Název obce: Valašské Klobouky

Kód: 585891

Název části obce: Valašské Klobouky

Kód: 412201

Název katastrálního území: Valašské Klobouky

Kód: 776319

Čistírna odpadních vod určena pro (katastrální území):

Počet katastrálních území: 1

Názvy a kódy katastrálních území:

Valašské Klobouky (776319)

Příslušnost čistírny odpadních vod k systému kanalizace:

Samostatný = 0, místní = 1, skupinový = 2: 1

2. Vypouštění vyčištěných odpadních vod do vodního recipientu

Název vodního recipientu: Brumovka (Kloboucký potok)

Identifikační číslo vypouštění odpadních vod: 521231

3. Obyvatelstvo

Počet obyvatel s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech odkanalizovaných na ČOV: 4530

Počet obyvatel připojených na ČOV: 4516

Počet ekvivalentních obyvatel připojených na ČOV: 2261

4. Technické údaje

Projektové parametry:

Projektovaná kapacita Qd (m³/den): 1850

Projektovaná kapacita (kg BSK₅/den): 480

Projektovaná kapacita (ekvivalentní obyvatelé): 8000

Způsob čištění odpadní vody:

Mechanické: ne

Mechanicko-biologické: ano

Dočištění: ano

Odstranění dusíku: ano

Odstranění fosforu: ano

Jiné: ne

Jiné - název:

Kalové hospodářství:

Stabilizace (aerobní = 0, anaerobní = 1, žádné = 2): 0

Odvodnění kalu (strojní = 0, gravitační = 1, žádné = 2): 0

Úprava kalu: ne

Plynové hospodářství: ne

5. Ekonomické údaje

Výpočet ceny uvedených objektů podle orientačních ukazatelů (tis. Kč): 87600

6. Vlastník čistírny odpadních vod

Jméno: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Typ osoby (fyzická=0, právnická=1): 1
Identifikační číslo (IČ), příp. datum narození: 49454561

Adresa:

Ulice: Tř. Tomáše Bati

č. orientační:

č. popisné: 383

Obec: Zlín

PSC: 76049

Spojení:

Telefon: 577104619

Fax: 577158854

E-mail: vakzlin@mbox.cz

7. Vodoprávní úřad

Název a sídlo vodoprávního úřadu: Valašské Klobouky
Číslo vodoprávního úřadu: 7209

Datum zpracování: 15.02.2011

Místo zpracování: Zlín

Jméno zpracovatele: RNDr. Jana Kožíková

MAJETKOVÁ EVIDENCE - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Identifikační číslo majetkové evidence: 7209-613061-49454561-4/1

1. Základní údaje

Název: ČOV Brumov-Bylnice vč. sml.220/05

Lokalizace čistírny odpadních vod:

Název obce: Brumov-Bylnice

Název části obce: Brumov

Název katastrálního území: Brumov

Kód: 585114

Kód: 412147

Kód: 613061

Čistírna odpadních vod určena pro (katastrální území):

Počet katastrálních území: 7

Názvy a kódy katastrálních území:

Brumov (613061), Bylnice (613070),

Štítná Nad Vlárí (763942), Popov Nad Vlárí (763934),

Nedašov (702188), Nedašova Lhota (702196),

Návojná (701670)

Příslušnost čistírny odpadních vod k systému kanalizace:

Samostatný = 0, místní = 1, skupinový = 2: 2

2. Vypouštění vyčištěných odpadních vod do vodního recipientu

Název vodního recipientu: Brumovka

Identifikační číslo vypouštění odpadních vod: 521221

3. Obyvatelstvo

Počet obyvatel s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech odkanalizovaných na ČOV: 10381

Počet obyvatel připojených na ČOV: 9298

Počet ekvivalentních obyvatel připojených na ČOV: 2563

4. Technické údaje

Projektové parametry:

Projektovaná kapacita Qd (m3/den): 2900

Projektovaná kapacita (kg BSK5/den): 994

Projektovaná kapacita (ekvivalentní obyvatelé): 16570

Způsob čištění odpadní vody:

Mechanické: ne

Mechanicko-biologické: ano

Dočištění: ano

Odstranění dusíku: ano

Odstranění fosforu: ano

Jiné: ne

Jiné - název:

Kalové hospodářství:

Stabilizace (aerobní = 0, anaerobní = 1, žádné = 2): 0

Odvodnění kalu (strojní = 0, gravitační = 1, žádné = 2): 0

Úprava kalu: ne

Plynové hospodářství: ne

5. Ekonomické údaje

Výpočet ceny uvedených objektů podle orientačních ukazatelů (tis. Kč): 133049,54

6. Vlastník čistírny odpadních vod

Jméno: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Typ osoby (fyzická=0, právnická=1): 1

Identifikační číslo (IČ), příp. datum narození: 49454561

Adresa:

Ulice: Tř. Tomáše Bati

č. orientační:

č. popisné: 383

Obec: Zlín

PSČ: 76049

Spojení:

Telefon: 577104619

Fax: 577158854

E-mail: vakzlin@mbox.cz

7. Vodoprávní úřad

Název a sídlo vodoprávního úřadu: Valašské Klobouky

Číslo vodoprávního úřadu: 7209

Datum zpracování: 15.02.2011

Jméno zpracovatele: RNDr. Jana Kožíková

Místo zpracování: Zlín